



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
TREVISO

Area Prevenzione Incendi

Trasmesso via PEC

Alla Ditta FERRO DISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Borgo Padova 101/A
Comune Castelfranco Veneto

E, p.c. al Comune di Castelfranco Veneto

Oggetto: Pratica n. 27589 - Richiesta parere di conformità riguardante l'ampliamento di un deposito, con superficie maggiore di 1000 m² e quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5000 kg (attività di cui ai p.to n. 70 categoria C dell'allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, n. 151) da realizzarsi in Comune di Castelfranco Veneto in via Borgo Padova 101/A - Ditta: FERRO DISTRIBUZIONE S.r.l.

In relazione alla domanda di parere di conformità in oggetto indicata, pervenuta in data 12.03.2018 e protocollata al n. 5356, si comunica che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, N. 151, risulta

conforme ai criteri generali di prevenzione incendi.

Il progetto dovrà essere realizzato con gli accorgimenti e le modalità costruttive di cui alla documentazione tecnica presentata, nonché alle seguenti prescrizioni:

- Le aperture di aerazione permanenti a servizio del locale adibito a "carica muletti" siano collocate a livello del soffitto.
- La superficie complessiva delle aperture di smaltimento siano non inferiori ad 1/40 della superficie lorda del compartimento e siano distribuite uniformemente così come previsto dal paragrafo S.8.5.4 del D.M. 3 agosto 2015.
- Anche per quanto non espressamente rilevabile dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici prodotti, l'attività sia rispondente al D.M. 3 agosto 2015 e della vigente legislazione in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 ed all'allegato IV al D. Lgs 81/2008.

Al termine dei lavori, e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 codesta Ditta dovrà produrre a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** unitamente alle dichiarazioni e certificazioni redatte secondo quanto specificato nell'allegato II° al D.M. 7.8.2012 ed in conformità ai modelli di cui al Direttore Centrale per Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica, DCPST n° 200 e 252 rispettivamente del 31.10.2012 e 10.04.2014 atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
I.A. Stefano Tonetto

per il Comandante
(Michele)

D.V.D. Giuseppe Quinto

(FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

Via Santa Barbara, 5 – 31100 TREVISO

Centralino Uffici Amministrativi
* Prevenzione Incendi

Sala Operativa

Tel. 0422/358.111
Tel. 0422/358.127-128-129

Tel. 0422/358.100-101 - soccorso
E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it
E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it



115