



Rete Acquedotto

- condotta esistente in ghisa Ø300 mm
- ⊕ campanella Ø15 con valvola a saracinesca
- pozzetto in cls 120x60 cm e chiusino in ghisa
- condotta di progetto in ghisa sferoidale DN Ø200
- tubo in polietilene
- tubo in pvc DN110 PN16
- ⊙ idrante antincendio GS400-15 UNI1083
- pozzetto in cls 60x60 cm e chiusino in cls
- sistema con capacità mc 120 per accumulo antincendio ad uso del fabbricato di progetto e manufatto tecnico "locale pompe"

Rete Fognatura Bianca

- condotta esistente su Via Dei Carpani in cls Ø1400 mm
- tubi in cls o pvc per accumulo acque soggette a laminazione come riportato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica - Tavola n°20
- tubo in pvc Ø200 mm
- tubo in pvc Ø160 mm
- manufatto di restituzione MDR acque di laminazione
- A disoleatore con filtro lamellare a coalescenza classe 1 norma UNI EN 858-1
- B sistema per l'accumulo acque di prima pioggia
- ⊗ pozzetto in cls cm 150x150 con pompa di sollevamento e coperchio in ghisa
- ⊗ pozzetto in cls Ø2000 mm con valvola di non ritorno e coperchio in ghisa
- ⊗ pozzo drenante in cls Ø2000 mm interasse 20 mt con coperchio in ghisa
- ⊗ pozzetto in cls cm 150x150 e coperchio in ghisa
- ⊗ pozzetto in cls cm 120x120 e coperchio in ghisa
- ⊗ pozzetto in cls cm 120x120 e coperchio in ghisa
- ⊗ pozzetto in cls cm 80x80 e coperchio in ghisa
- ⊗ pozzetto in cls cm 40x40x40 tipo "Padova" con caditoia in ghisa
- ⊗ pozzetto con caditoia in ghisa esistente
- C sistema per l'accumulo d'acqua ad uso irrigazione aree a verde
- perimetro P.U.A.
- perimetro fuori ambito per opere di urbanizzazione

nord
 planimetria scala 1:500

10

Rete Acquedotto e Fognatura Bianca	Elaborato
Castelfranco Veneto	Comune
Variante al P.U.A. Area D55 Via Dei Carpani	Oggetto
1:500	Scala
03.2022	Data
tav. 10.dwg	File
10.2022	Revisione
ANCORA s.r.l.	Commiterente
LEVANTE s.r.l.	
Via D. Scolari 56/D 31033 Castelfranco Veneto Tv t. 0423 472210 f. 0423 482158 e-mail: cinelstudio@tiscali.it dennis.cinel@archiworldpec.it	Architetto Dennis Cinel
Piazza della Serenissima, 20 31033 Castelfranco Veneto Tv tel./fax 0423 720203 e-mail: info@studiologi.it studiologi@pec.it	Logit Engineering

Al termine di legge si riserva la proprietà di questo elaborato. Elaborato che non potrà essere riprodotto, duplicato, né messo in commercio senza autorizzazione scritta. Secondo quanto previsto dalla L. 22/04/04 n. 40 art. 27/b.